

Bijlage 1: Reactie Gasunie d.d. 9 april 2009

N.V. Nederlandse Gasunie

gasunie

Plangroep Heggen B.V.
T.a.v. de heer K. Tielen
Postbus 44
6120 AA BORN

N.V. Nederlandse Gasunie

Postbus 19
9700 MA Groningen
Concourslaan 17
T (050) 521 91 11
F (050) 521 19 99
E communicatie@gasunie.nl
Handelsregister Groningen 02029700
www.gasunie.nl

Datum
9 april 2009

Doorkiesnummer
0570-696238

Ons kenmerk
TAJO 09.B.1748

Uw kenmerk

Onderwerp
Externe veiligheid Baron de Schenklaan te Swalmen

DATUM: 15.04.09
N°: 0421
AFD: KT
AFGEHANDELD
AFGELEGD: abe

Geachte heer Tielen,

Naar aanleiding van uw e-mail van donderdag 2 april 2009, betreffende de bestemmingsplanwijziging aan de Baron de Schenklaan in Swalmen treft u hieronder een advies aan betreffende externe veiligheidsaspecten, gerelateerd aan onze aardgastransportleiding. Dit advies is gebaseerd op het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachting in 2009 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen. De circulaire "Zonering langs hoge druk aardgastransportleidingen" uit 1984 zal dan komen te vervallen.

Onderstaande informatie betreft het groepsrisico. U kunt de onderstaande afstanden gebruiken bij de verantwoording van het groepsrisico bij uw verdere planontwikkeling.

Groepsrisico:

Leiding Z-509-11-KR-002, diameter 4", ontwerpdruk 40 bar.

- De 1% letaliteitgrens (9,8 kW/m² contour) van deze leiding ligt op 45 meter. De planontwikkeling valt dus binnen de invloedssfeer van deze leiding.
- De 100% letaliteitgrens (35 kW/M² contour) ligt op 30 meter van de leiding. Het plangebied valt waarschijnlijk binnen deze grens. Vanwege de zeer geringe toename van het groepsrisico achten wij een groepsrisicoberekening niet noodzakelijk.

Ter informatie sturen wij een routekaart van onze leiding mee.

Mocht u nog vragen hebben over overige zaken, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ondergetekende.

Hoogachtend,

i.o. 

Mw. A. Olde Bolhaar
Medewerker Juridische Zaken